

1-клавишная кнопка с VCU, фиксированное положение

Арт. № 4071.01 LED

1-клавишная кнопка с VCU, нейтральное положение

Арт. № 4071.02 LED

1-клавишная кнопка с VCU, фиксированное положение

Арт. № 8471.01 LED W

1-клавишная кнопка с VCU, нейтральное положение

Арт. № 8471.02 LED W

2-клавишная кнопка с VCU, фиксированное положение

Арт. № 4072.01 LED

Арт. № 4072.02 LED

2-клавишная кнопка с VCU, фиксированное положение

Арт. № 8472.01 LED W

2-клавишная кнопка с VCU, нейтральное положение

Арт. № 8472.02 LED W

Руководство по эксплуатации

1 Правила техники безопасности

Установка и монтаж электрических приборов должны выполняться только профессиональными электриками.

Возможны тяжелые травмы, возгорание или материальный ущерб. Тщательно изучите и соблюдайте инструкцию.

Данное руководство является неотъемлемым компонентом изделия и должно оставаться у конечного потребителя.

2 Конструкция прибора




Рисунок 1

- (1) Кнопочный выключатель ВА
- (2) Гнездо для рычага управления
- (3) Рамка
- (4) Рычаг
- (5) Кнопка и светодиод программирования

3 Функция

Системная информация

Данный прибор является продуктом для системы KNX и соответствует директивам KNX. Условием для понимания являются детальные специальные знания, полученные в процессе обучения по системе KNX.

Функционирование прибора зависит от программного обеспечения. Подробная информация о версиях программного обеспечения и соответствующем наборе функций, а также о самом программном обеспечении содержится в базе данных продукции производителя. Проектирование, установка и ввод в эксплуатацию прибора осуществляются с помощью программного обеспечения, сертифицированного KNX. Обновленные версии базы данных продукта и технических описаний всегда можно найти на нашем интернет-сайте.

Использование по назначению

- Управление потребителями, например, включение-выключение света, плавное регулирование света, поднятием/опускание жалюзи, значения яркости, температуры, вызов и сохранение световых сцен и т.п.
- Монтаж в розетку прибора в соответствии с DIN 49073

Свойства

- Адаптация обычных серий переключателей для систем KNX

В зависимости от исполнения:

- Комплектация 1-клавишным или 2-клавишным рычагом
- Работает как кнопочный выключатель (1 точка нажатия) или как выключатель с качающимся рычажком (2 точки нажатия)
- Водозащищенное исполнение: с влагонепроницаемым корпусом для наружного монтажа, степень защиты IP 44
- Исполнения для скрытого монтажа: при наличии уплотнительного фланца (см. комплектующие) и рамки IP-44 для соответствующей серии переключателей возможен водонепроницаемый монтаж IP 44.

4 Информация для профессиональных электриков



ОПАСНО!

Электрошок при прикосновении к находящимся под напряжением частям вблизи зоны монтажа.

Электрошок может привести к смерти.

Перед началом работ с прибором отсоедините его от сети и изолируйте все находящиеся под напряжением детали поблизости!

4.1 Монтаж и электрическое соединение

Подключение и монтаж прибора

- i** Монтаж для более высокой степени защиты IP с соответствующими комплектующими.
 - С помощью соединительной клеммы подсоедините шину к месту сопряжения с шиной на тыльной стороне.
 - Установите устройство, правильно разместив его в монтажной коробке. Обратите внимание на маркировку TOP = BЕРХ.
 - Перед монтажом рычагов загрузите в устройство физический адрес.
 - Вставьте рычаги управления вместе с соответствующей рамкой.

4.2 Ввод в эксплуатацию

Загрузить адрес и прикладное программное обеспечение

- Включить подачу напряжения на шину.
- Нажать кнопку программирования.

- Загорится светодиод программирования.
- Присвойте физический адрес.
Светодиод программирования погаснет.
- Написать на устройстве физический адрес.
- Загрузить в прибор пользовательскую программу.

5 Приложение

5.1 Технические характеристики

Среда передачи данных KNX	TP1
Режим ввода в эксплуатацию	S-режим
Номинальное напряжение для системы KNX	DC 21 ... 32 V SELV
Потребление мощности системой KNX	типичная 150 мВт
Класс защиты	III
Вид подсоединения системы KNX	Контактный зажим
Условия окружающей среды	
Температура окружения	-25 ... +55 °C
Температура хранения / транспортировки	-25 ... +70 °C
Относительная влажность	5 ... 93 % (не допускать выпадения росы)

5.2 Принадлежности

Уплотнительная мембрана Арт. № 551 WU

5.3 Гарантийные обязательства

Мы оставляем за собой право на технические и формальные изменения изделия, если они связаны с техническим прогрессом.

Мы предоставляем гарантию в рамках правовых предписаний

Пожалуйста, вышлите прибор с описанием ошибки в нашу центральную сервисную службу.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon: +49.23 55.8 06-0
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04
kundencenter@jung.de
www.jung.de

Service Center

Kupferstr. 17-19
44532 Lünen
Germany